

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

19/01/2020 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	74.440,78 m³
NÍVEL	91%
NÍVEL	4,21 m
Bomba 01 (250 CV)	1700 rpm
Bomba 02 (250 CV)	950 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	146.266,48 m³
NÍVEL	50%
NÍVEL	0,90 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.930 m³
NÍVEL	86,63%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	100,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1600 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	52 m³
NÍVEL	65,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	72 m³
NÍVEL	36,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	45 m³
NÍVEL	56,25%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	79 m³
NÍVEL	79,00%

PRESSÕES

R. 133	29,21 mca
R. 229	19,01 mca
R. 255	20,29 mca
R. 258	31,17 mca
R. 332	21,17 mca
R. 402	11,30 mca
R. 902	15,09 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,00 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	212,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	200,00 l/s
-------	------------