

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

15/12/2019 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	61.886,64 m³
NÍVEL	75%
NÍVEL	3,50 m
Bomba 01 (250 CV)	1500 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	178.770,14 m³
NÍVEL	61%
NÍVEL	1,10 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	4.368 m³
NÍVEL	60,50%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	208,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1300 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	425 m³
NÍVEL	77,27%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	46 m³
NÍVEL	57,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	32 m³
NÍVEL	40,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	86 m³
NÍVEL	86,00%

PRESSÕES

R. 133	36,40 mca
R. 229	Falha telemetria
R. 255	19,10 mca
R. 258	24,20 mca
R. 332	20,80 mca
R. 402	10,00 mca
R. 902	25,70 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,30 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	99,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	100,00 l/s
-------	------------