

**CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES**

17/06/2019 - 03:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	70.020,31 m³
NÍVEL	85%
NÍVEL	3,96 m
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)	
VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	3.168,00 m³
NÍVEL	44,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	475,00 m³
NÍVEL	86,00%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	195 m³
NÍVEL	98,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	89,00 m³
NÍVEL	89%
PRESSÕES	
R. 133	44,40 mca
R. 229	23,03 mca
R. 255	24,21 mca
R. 258	21,66 mca
R. 332	23,13 mca
R. 402	12,17 mca
R. 902	27,71 mca
ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES	
BAIRRO MEIA PRAIA	
CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1100 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 - 30 CV	1100 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm
ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO	
CMB 01 - 75 CV	0 rpm
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,00 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	28,00 l/s
VAZÃO FLOCULADOR	
VAZÃO	0,00 l/s