

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

12/02/2020 03:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	81.336,72 m³
NÍVEL	99%
NÍVEL	4,60 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	325.036,61 m³
NÍVEL	111%
NÍVEL	2,00 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	83,08%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1100 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1100 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	325 m³
NÍVEL	59,09%
VAZÃO (Água Bruta)	90,27 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	70 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	80 m³
NÍVEL	40,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	24 m³
NÍVEL	30,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	49,54%

PRESSÕES

R. 133	40,87 mca
R. 229	28,62 mca
R. 255	28,13 mca
R. 258	29,60 mca
R. 332	29,50 mca
R. 402	11,77 mca
R. 902	28,91 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,60 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	64,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	140,00 l/s
-------	------------