

RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
25/02/2020 - 03:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	79.391,72 m³
NÍVEL	96%
NÍVEL	4,45
Bomba 01 (250 CV)	950
Bomba 02 (250 CV)	0
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)	
VOLUME	325.036,61 m³
NÍVEL	111%
NÍVEL	2,00 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6078
NÍVEL	84,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0
CMB 02 (200 CV)	0
CMB 03 (150 CV)	1300
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1300
CMB 06 (30 CV)	0
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	525
NÍVEL	95,00%
VAZÃO (Água Bruta)	27,77
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	50
NÍVEL	52,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	2
NÍVEL	1,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	20
NÍVEL	25,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	27
NÍVEL	27,00%
PRESSÕES	
R. 133	41,26
R. 229	20,58
R. 255	20,88
R. 258	24,8
R. 332	21,46
R. 402	12,92
R. 902	27,91
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,6
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	54
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	200