

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

05/02/2020 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	81.336,72 m³
NÍVEL	99%
NÍVEL	4,60 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1700 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	138.140,56 m³
NÍVEL	47%
NÍVEL	0,85 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.220 m³
NÍVEL	77,75%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	97,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	900 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	475 m³
NÍVEL	86,36%
VAZÃO (Água Bruta)	55,55 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	70 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	43,30 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	62 m³
NÍVEL	31,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	30 m³
NÍVEL	37,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	00 m³
NÍVEL	0,00%

PRESSÕES

R. 133	33,60 mca
R. 229	14,00 mca
R. 255	14,50 mca
R. 258	21,70 mca
R. 332	14,00 mca
R. 402	12,50 mca
R. 902	18,80 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,60 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	189,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	270,00 l/s
-------	------------