

**CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES**

11/12/2019 15:00 HORAS

**LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)**

VOLUME	51.807,96 m³
NÍVEL	63%
NÍVEL	2,93 m
Bomba 01 (250 CV)	1250 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1200 rpm

**LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)**

VOLUME	227.525,63 m³
NÍVEL	78%
NÍVEL	1,40 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

**ETA MORRETES - (7220 m³)**

VOLUME	5.610 m³
NÍVEL	77,70%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	264,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

**BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR**

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

**BAIRRO MORRETES**

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1300 rpm

**ETA AREAL - (550 m³)**

VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	55,55 l/s

**ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)**

VOLUME	72 m³
NÍVEL	90,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

**ETA ILHOTA - (200 m³)**

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	2,24 l/s

**ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)**

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

**RESERV. MIRANTE - (100 m³)**

VOLUME	64 m³
NÍVEL	64,00%

**PRESSÕES**

R. 133	35,20 mca
R. 229	Falha telemetria
R. 255	17,10 mca
R. 258	23,80 mca
R. 332	12,00 mca
R. 402	12,60 mca
R. 902	14,80 mca

**MANOBRAS**

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

**ETE MORRETES**
**TANQUE DE EQUALIZAÇÃO**

NÍVEL	1,70 m
-------	--------

**VAZÃO DE ENTRADA**

VAZÃO	103,00 l/s
-------	------------

**VAZÃO DO FLOCULADOR**

VAZÃO	100,00 l/s
-------	------------