

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

15/12/2019 03:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	61.179,36 m³
NÍVEL	75%
NÍVEL	3,46 m
Bomba 01 (250 CV)	1300 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	186.896,05 m³
NÍVEL	64%
NÍVEL	1,15 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	4.652 m³
NÍVEL	64,43%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	153,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1100 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	20,83 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	62,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	27 m³
NÍVEL	33,75%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	87 m³
NÍVEL	87,00%

PRESSÕES

R. 133	45,08 mca
R. 229	Falha telemetria
R. 255	17,55 mca
R. 258	18,13 mca
R. 332	18,72 mca
R. 402	10,77 mca
R. 902	31,46 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,20 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	36,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	110,00 l/s
-------	------------