

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

20/01/2020 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	72.849,41 m³
NÍVEL	89%
NÍVEL	4,12 m
Bomba 01 (250 CV)	1300 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1300 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	143.016,11 m³
NÍVEL	49%
NÍVEL	0,88 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.078 m³
NÍVEL	75,98%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1600 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	400 m³
NÍVEL	72,73%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	54 m³
NÍVEL	67,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	05 m³
NÍVEL	2,50%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	30 m³
NÍVEL	37,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	54 m³
NÍVEL	54,00%

PRESSÕES

R. 133	26,27 mca
R. 229	20,29 mca
R. 255	21,46 mca
R. 258	33,71 mca
R. 332	22,05 mca
R. 402	9,72 mca
R. 902	10,44 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,70 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	224,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	200,00 l/s
-------	------------