RELATÓRIO DIÁRIO

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

22/05/2020 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	**73.203,05 m³**
NÍVEL	**89%**
NÍVEL	**4,14 m**
Bomba 01 (250 CV)	**1600 rpm**
Bomba 02 (250 CV)	**0 rpm**
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)	
VOLUME	**243.777,46 m³**
NÍVEL	**83%**
NÍVEL	**1,50 m**
COMPORTA de ENTRADA	**Aberta**
COMPORTA de SAÍDA	**Aberta**
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	**5.222 m³**
NÍVEL	**65,28%**
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	**222,00 l/s**
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	**0,00 l/s**
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	**0,00 l/s**
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	**0 rpm**
CMB 02 (200 CV)	**0 rpm**
CMB 03 (150 CV)	**1350 rpm**
CMB 04 (200 CV)	**0 rpm**
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	**1700 rpm**
CMB 06 (30 CV)	**1700 rpm**
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	**150 m³**
NÍVEL	**27,27%**
VAZÃO (Água Bruta)	**62,50 l/s**
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	**30 m³**
NÍVEL	**37,50%**
VAZÃO (Água Bruta)	**30,50 l/s**
CMB 01 (75 CV)	**1270,00 l/s**
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	**20 m³**
NÍVEL	**10,00%**
VAZÃO (Água Bruta)	**4,99 l/s**
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	**30 m³**
NÍVEL	**37,50%**
VAZÃO (Água Bruta)	**8,00 l/s**
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	**71 m³**
NÍVEL	**71,00%**
PRESSÕES	
R. 133	**21,07 mca**
R. 229	**20,00 mca**
R. 255	**19,80 mca**
R. 258	**22,25 mca**
R. 332	**19,90 mca**
R. 402	**12,50 mca**
R. 902	**4,56 mca**
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	**Fechada**
AREAL - MORRETES	**Fechada**
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	**1,40 m**
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	**148,00 l/s**
VAZÃO DO FLOCULADOR	
	100,00 l/s