**Conasa** ÁGUAS DE ITAPEMA **RELATÓRIO DIÁRIO**

**CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES**

03/06/2020 15:00 HORAS

| | |
|---|---|
| **LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)** | |
| VOLUME | **65.246,20 m³** |
| NÍVEL | **80%** |
| NÍVEL | **3,69 m** |
| Bomba 01 (250 CV) | **0 rpm** |
| Bomba 02 (250 CV) | **1500 rpm** |
| **LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)** | |
| VOLUME | **95.238,10 m³** |
| NÍVEL | **19%** |
| NÍVEL | **0,40 m** |
| COMPORTA de ENTRADA | **Aberta** |
| COMPORTA de SAÍDA | **Aberta** |
| OBS: Dados DIÁRIOS | |
| **ETA MORRETES - (8.000 m³)** | |
| VOLUME | **5.222 m³** |
| NÍVEL | **65,28%** |
| VAZÃO ETA 1 (Água Bruta) | **100,00 l/s** |
| VAZÃO ETA 2 (Água Bruta) | **100,00 l/s** |
| VAZÃO ETA 3 (Água Bruta) | **0,00 l/s** |
| VAZÃO TOTAL (Água Bruta) | **200,00 l/s** |
| **BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR** | |
| CMB 01 (200 CV) | **0 rpm** |
| CMB 02 (200 CV) | **0 rpm** |
| CMB 03 (150 CV) | **1350 rpm** |
| CMB 04 (200 CV) | **0 rpm** |
| **BAIRRO MORRETES** | |
| CMB 05 (30 CV) | **1700 rpm** |
| CMB 06 (30 CV) | **1500 rpm** |
| **ETA AREAL - (550 m³)** | |
| VOLUME | **525 m³** |
| NÍVEL | **95,45%** |
| VAZÃO (Água Bruta) | **62,50 l/s** |
| **ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)** | |
| VOLUME | **48,00 l/s** |
| NÍVEL | **60,00%** |
| VAZÃO (Água Bruta) | **25,70 l/s** |
| CMB 01 (75 CV) | **1600,00 rpm** |
| **ETA ILHOTA - (200 m³)** | |
| VOLUME | **01 m³** |
| NÍVEL | **0,50%** |
| VAZÃO (Água Bruta) | **2,88 l/s** |
| **ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)** | |
| VOLUME | **35 m³** |
| NÍVEL | **43,75%** |
| VAZÃO (Água Bruta) | **8,00 l/s** |
| **VAZÃO TOTAL - ETA's** | |
| VAZÃO (Água Bruta) | **299,08 l/s** |
| **RESERV. MIRANTE - (100 m³)** | |
| VOLUME | **91 m³** |
| NÍVEL | **91,00%** |
| **PRESSÕES** | |
| R. 133 | **39,60 mca** |
| R. 229 | **20,10 mca** |
| R. 255 | **19,90 mca** |
| R. 258 | **22,55 mca** |
| R. 332 | **20,00 mca** |
| R. 402 | **10,16 mca** |
| R. 902 | **21,96 mca** |
| **MANOBRAS** | |
| AREAL - MEIA PRAIA | **Fechada** |
| AREAL - MORRETES | **Aberta** |
| **ETE MORRETES** | |
| **TANQUE DE EQUALIZAÇÃO** | |
| NÍVEL | **1,20 m** |
| **VAZÃO DE ENTRADA** | |
| VAZÃO | **94,00 l/s** |
| **VAZÃO DO FLOCULADOR** | |
| VAZÃO | **100,00 l/s** |