

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

20/01/2020 06:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	73.910,33 m³
NÍVEL	90%
NÍVEL	4,18 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	950 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	146.266,48 m³
NÍVEL	50%
NÍVEL	0,90 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	83,08%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1100 rpm
CMB 06 (30 CV)	1100 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	20,83 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	72 m³
NÍVEL	90,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	95 m³
NÍVEL	47,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	65 m³
NÍVEL	81,25%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	89 m³
NÍVEL	89,00%

PRESSÕES

R. 133	43,03 mca
R. 229	18,03 mca
R. 255	18,33 mca
R. 258	19,01 mca
R. 332	19,70 mca
R. 402	9,62 mca
R. 902	27,94 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	0,90 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	49,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	150,00 l/s
-------	------------