

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

26/01/2020 18:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	67.721,66 m³
NÍVEL	83%
NÍVEL	3,83 m
Bomba 01 (250 CV)	1700 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1100 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	146.266,48 m³
NÍVEL	50%
NÍVEL	0,90 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	84,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1300 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	64 m³
NÍVEL	80,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	02 m³
NÍVEL	1,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	28 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	70 m³
NÍVEL	70,00%

PRESSÕES

R. 133	26,86 mca
R. 229	16,66 mca
R. 255	19,31 mca
R. 258	29,40 mca
R. 332	20,10 mca
R. 402	10,68 mca
R. 902	15,00 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,80 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	166,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

	220,00 l/s
--	------------