

<b>RELATÓRIO DIÁRIO</b>	
<b>CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES</b>	
26/02/2020 - 06:00 HORAS	
<b>LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)</b>	
VOLUME	79.391,72 m³
NÍVEL	9612%
NÍVEL	4,43 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
<b>LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)</b>	
VOLUME	325.036,61 m³
NÍVEL	111%
NÍVEL	2,00 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta
OBS: Dados DIÁRIOS	
<b>ETA MORRETES - (8.000 m³)</b>	
VOLUME	6788 m³
NÍVEL	94,02%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111 l/s
<b>BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR</b>	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
<b>BAIRRO MORRETES</b>	
CMB 05 (30 CV)	1100 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
<b>ETA AREAL - (550 m³)</b>	
VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	0 l/s
<b>ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)</b>	
VOLUME	70 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	43,3 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
<b>ETA ILHOTA - (200 m³)</b>	
VOLUME	52 m³
NÍVEL	26,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s
<b>ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)</b>	
VOLUME	60 m³
NÍVEL	75,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s
<b>RESERV. MIRANTE - (100 m³)</b>	
VOLUME	70 m³
NÍVEL	70,00%
<b>PRESSÕES</b>	
R. 133	42,63 mca
R. 229	21,76 mca
R. 255	21,86 mca
R. 258	21,96 mca
R. 332	falha telemetria
R. 402	8,57 mca
R. 902	27,37 mca
<b>MANOBRAS</b>	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
<b>ETE MORRETES</b>	
<b>TANQUE DE EQUALIZAÇÃO</b>	
NÍVEL	1,50 m
<b>VAZÃO DE ENTRADA</b>	
VAZÃO	55,00 l/s
<b>VAZÃO DO FLOCULADOR</b>	
VAZÃO	200,00 l/s