

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

10/01/2020 06:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	60.295,27 m³
NÍVEL	73%
NÍVEL	3,41 m
Bomba 01 (250 CV)	900 rpm
Bomba 02 (250 CV)	950 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	89.385,07 m³
NÍVEL	31%
NÍVEL	0,55 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	5.222 m³
NÍVEL	72,33%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1100 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	27,77 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	65 m³
NÍVEL	81,25%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	58 m³
NÍVEL	29,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	78 m³
NÍVEL	97,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	87 m³
NÍVEL	87,00%

PRESSÕES

R. 133	42,90 mca
R. 229	26,00 mca
R. 255	26,20 mca
R. 258	27,50 mca
R. 332	27,70 mca
R. 402	6,50 mca
R. 902	27,00 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,20 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	42,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	180,00 l/s
-------	------------