

**CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES**

11/12/2019 06:00 HORAS

**LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)**

VOLUME	52.161,59 m³
NÍVEL	64%
NÍVEL	2,95 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1800 rpm

**LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)**

VOLUME	234.026,36 m³
NÍVEL	80%
NÍVEL	1,44 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

**ETA MORRETES - (7220 m³)**

VOLUME	3.656 m³
NÍVEL	50,64%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	222,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

**BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR**

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

**BAIRRO MORRETES**

CMB 05 (30 CV)	1100 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm

**ETA AREAL - (550 m³)**

VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	13,88 l/s

**ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)**

VOLUME	70 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

**ETA ILHOTA - (200 m³)**

VOLUME	02 m³
NÍVEL	1,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

**ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)**

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

**RESERV. MIRANTE - (100 m³)**

VOLUME	90 m³
NÍVEL	90,00%

**PRESSÕES**

R. 133	45,00 mca
R. 229	17,10 mca
R. 255	16,60 mca
R. 258	17,40 mca
R. 332	15,50 mca
R. 402	9,00 mca
R. 902	34,30 mca

**MANOBRAS**

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

**ETE MORRETES**
**TANQUE DE EQUALIZAÇÃO**

NÍVEL	0,90 m
-------	--------

**VAZÃO DE ENTRADA**

VAZÃO	23,00 l/s
-------	-----------

**VAZÃO DO FLOCULADOR**

VAZÃO	0,00 l/s
-------	----------