

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

03/12/2019 06:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	60.118,45 m³
NÍVEL	73%
NÍVEL	3,40 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1600 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	237.276,73 m³
NÍVEL	81%
NÍVEL	1,46 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.506 m³
NÍVEL	90,11%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	195,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1100 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	13,88 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	64 m³
NÍVEL	80,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	23 m³
NÍVEL	11,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	61 m³
NÍVEL	76,25%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	85 m³
NÍVEL	85,00%

PRESSÕES

R. 133	46,00 mca
R. 229	21,60 mca
R. 255	20,80 mca
R. 258	21,50 mca
R. 332	22,40 mca
R. 402	11,30 mca
R. 902	37,10 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	19,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	100,00 l/s
-------	------------