

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

01/02/2020 18:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	70.197,13 m³
NÍVEL	86%
NÍVEL	3,97 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	950 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	121.888,73 m³
NÍVEL	42%
NÍVEL	0,75 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	84,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	100,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	900 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	90,27 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	44 m³
NÍVEL	55,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	28 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	33 m³
NÍVEL	33,00%

PRESSÕES

R. 133	30,48 mca
R. 229	18,53 mca
R. 255	19,70 mca
R. 258	24,01 mca
R. 332	19,90 mca
R. 402	13,01 mca
R. 902	10,98 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,60 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	121,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

	180,00 l/s
--	------------