Conasa ÁGUAS DE ITAPEMA	RELATÓRIO DIÁRIO
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
08/02/2020 18:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	**84.873,10 m³**
NÍVEL	**103%**
NÍVEL	**4,80 m**
Bomba 01 (250 CV)	**900 rpm**
Bomba 02 (250 CV)	**950 rpm**
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)	
VOLUME	**325.036,61 m³**
NÍVEL	**111%**
NÍVEL	**2,00 m**
COMPORTA de ENTRADA	**Aberta**
COMPORTA de SAÍDA	**Aberta**
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	**5.366 m³**
NÍVEL	**67,08%**
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	**0,00 l/s**
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	**100,00 l/s**
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	**111,00 l/s**
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	**1100 rpm**
CMB 02 (200 CV)	**0 rpm**
CMB 03 (150 CV)	**1500 rpm**
CMB 04 (200 CV)	**0 rpm**
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	**1700 rpm**
CMB 06 (30 CV)	**1700 rpm**
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	**375 m³**
NÍVEL	**68,18%**
VAZÃO (Água Bruta)	**69,44 l/s**
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	**43 m³**
NÍVEL	**53,75%**
VAZÃO (Água Bruta)	**43,30 l/s**
CMB 01 (75 CV)	**1770 rpm**
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	**01 m³**
NÍVEL	**0,50%**
VAZÃO (Água Bruta)	**5,79 l/s**
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	**00 m³**
NÍVEL	**0,00%**
VAZÃO (Água Bruta)	**8,00 l/s**
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	**Falha telemetria**
NÍVEL	**#VALOR!**
PRESSÕES	
R. 133	**34,01 mca**
R. 229	**19,90 mca**
R. 255	**21,27 mca**
R. 258	**28,33 mca**
R. 332	**23,62 mca**
R. 402	**10,87 mca**
R. 902	**13,34 mca**
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	**Fechada**
AREAL - MORRETES	**Fechada**
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	**1,50 m**
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	**175,00 l/s**
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	**270,00 l/s**