

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

30/12/2019 06:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	45.972,93 m³
NÍVEL	56%
NÍVEL	2,60 m
Bomba 01 (250 CV)	1050 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	130.014,64 m³
NÍVEL	44%
NÍVEL	0,80 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	92,05%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	900 rpm
CMB 02 (200 CV)	900 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	200 m³
NÍVEL	36,36%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	62,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	54 m³
NÍVEL	27,00%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	62,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	02 m³
NÍVEL	2,00%

PRESSÕES

R. 133	29,70 mca
R. 229	19,01 mca
R. 255	19,21 mca
R. 258	22,05 mca
R. 332	19,11 mca
R. 402	19,07 mca
R. 902	10,96 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,00 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	84,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	280,00 l/s
-------	------------