

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

18/02/2020 - 18:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	83.281,73 m³
NÍVEL	102%
NÍVEL	4,71 m
Bomba 01 (250 CV)	1150 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	325.036,61 m³
NÍVEL	111%
NÍVEL	2,00 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.750 m³
NÍVEL	84,38%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	41,70 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1300 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1400 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	350 m³
NÍVEL	63,64%
VAZÃO (Água Bruta)	97,22 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	62 m³
NÍVEL	77,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	62 m³
NÍVEL	31,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	30 m³
NÍVEL	37,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	09 m³
NÍVEL	9,00%

PRESSÕES

R. 133	30,68 mca
R. 229	20,58 mca
R. 255	21,27 mca
R. 258	25,09 mca
R. 332	21,86 mca
R. 402	9,67 mca
R. 902	13,08 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	139,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	160,00 l/s
-------	------------