

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

15/01/2020 18:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	61.709,82 m³
NÍVEL	75%
NÍVEL	3,49 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	950 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	195.021,97 m³
NÍVEL	67%
NÍVEL	1,20 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.930 m³
NÍVEL	95,98%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	120,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1300 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	1200 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	375 m³
NÍVEL	68,18%
VAZÃO (Água Bruta)	83,33 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	34 m³
NÍVEL	42,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	25,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	05 m³
NÍVEL	6,25%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	63 m³
NÍVEL	63,00%

PRESSÕES

R. 133	30,97 mca
R. 229	20,68 mca
R. 255	21,37 mca
R. 258	32,83 mca
R. 332	22,05 mca
R. 402	10,60 mca
R. 902	9,94 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	3,88 l/s
-------	----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	180,00 l/s
-------	------------