

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

23/02/2020 - 18:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	80.806,27 m³
NÍVEL	98%
NÍVEL	4,57 m
Bomba 01 (250 CV)	1300 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1300 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	325.036,61 m³
NÍVEL	111%
NÍVEL	2,00 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	83,08%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1400 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	475 m³
NÍVEL	86,36%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	78 m³
NÍVEL	97,50%
VAZÃO (Água Bruta)	43,30 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	30 m³
NÍVEL	37,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	37 m³
NÍVEL	36,93%

PRESSÕES

R. 133	26,46 mca
R. 229	15,49 mca
R. 255	15,98 mca
R. 258	28,42 mca
R. 332	15,98 mca
R. 402	11,97 mca
R. 902	10,88 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,80 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	252,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	220,00 l/s
-------	------------