

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

14/02/2020 - 06:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	77.800,34 m³
NÍVEL	95%
NÍVEL	4,40 m
Bomba 01 (250 CV)	900 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	320.161,06 m³
NÍVEL	109%
NÍVEL	1,97 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	83,08%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1100 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	325 m³
NÍVEL	59,09%
VAZÃO (Água Bruta)	20,83 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	54 m³
NÍVEL	67,50%
VAZÃO (Água Bruta)	43,30 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	95 m³
NÍVEL	47,50%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	58 m³
NÍVEL	72,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	23 m³
NÍVEL	23,00%

PRESSÕES

R. 133	41,56 mca
R. 229	20,68 mca
R. 255	20,88 mca
R. 258	20,98 mca
R. 332	Falha telemetria
R. 402	5,66 mca
R. 902	24,94 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	18,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	160,00 l/s
-------	------------