

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

11/01/2020 18:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	71.434,86 m³
NÍVEL	87%
NÍVEL	4,04 m
Bomba 01 (250 CV)	1500 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1200 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	143.016,11 m³
NÍVEL	49%
NÍVEL	0,88 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	926 m³
NÍVEL	12,83%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	153,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1050 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1300 rpm
CMB 04 (200 CV)	1030 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1300 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	9,09%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	30 m³
NÍVEL	37,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1500 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	7,49 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	30 m³
NÍVEL	37,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	00 m³
NÍVEL	0,00%

PRESSÕES

R. 133	13,23 mca
R. 229	4,12 mca
R. 255	4,61 mca
R. 258	5,98 mca
R. 332	4,81 mca
R. 402	1,40 mca
R. 902	3,35 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	3,00 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	271,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	315,00 l/s
-------	------------