

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

02/01/2020 06:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	42.790,19 m³
NÍVEL	52%
NÍVEL	2,42 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	65.007,32 m³
NÍVEL	22%
NÍVEL	0,40 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.504 m³
NÍVEL	90,08%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	900 rpm
CMB 02 (200 CV)	1500 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1500 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	275 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	44 m³
NÍVEL	55,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1600 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	58 m³
NÍVEL	29,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	56 m³
NÍVEL	70,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	1,00%

PRESSÕES

R. 133	16,60 mca
R. 229	27,10 mca
R. 255	27,50 mca
R. 258	32,00 mca
R. 332	27,50 mca
R. 402	11,60 mca
R. 902	5,00 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,10 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	64,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	280,00 l/s
-------	------------