Conasa AGUAS DE ITAPEMA

RELATÓRIO DIÁRIO

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

16/02/2020 - 06:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	**82.397,64 m³**
NÍVEL	**100%**
NÍVEL	**4,66 m**
Bomba 01 (250 CV)	**950 rpm**
Bomba 02 (250 CV)	**0 rpm**
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)	
VOLUME	**316.910,70 m³**
NÍVEL	**108%**
NÍVEL	**1,95 m**
COMPORTA de ENTRADA	**Aberta**
COMPORTA de SAÍDA	**Aberta**
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	**6.646 m³**
NÍVEL	**83,08%**
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	**0,00 l/s**
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	**0,00 l/s**
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	**111,00 l/s**
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	**0 rpm**
CMB 02 (200 CV)	**0 rpm**
CMB 03 (150 CV)	**900 rpm**
CMB 04 (200 CV)	**0 rpm**
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	**1100 rpm**
CMB 06 (30 CV)	**0 rpm**
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	**550 m³**
NÍVEL	**100,00%**
VAZÃO (Água Bruta)	**27,77 l/s**
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	**62 m³**
NÍVEL	**77,50%**
VAZÃO (Água Bruta)	**43,30 l/s**
CMB 01 (75 CV)	**1770 rpm**
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	**15 m³**
NÍVEL	**7,50%**
VAZÃO (Água Bruta)	**5,79 l/s**
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	**62 m³**
NÍVEL	**77,50%**
VAZÃO (Água Bruta)	**8,00 l/s**
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	**56 m³**
NÍVEL	**56,00%**
PRESSÕES	
R. 133	**45,96 mca**
R. 229	**20,78 mca**
R. 255	**20,39 mca**
R. 258	**21,27 mca**
R. 332	**22,64 mca**
R. 402	**9,32 mca**
R. 902	**28,76 mca**
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	**Fechada**
AREAL - MORRETES	**Fechada**
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	**1,20 m**
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	**32,00 l/s**
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	**170,00 l/s**