

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

22/01/2020 06:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	69.489,85 m³
NÍVEL	85%
NÍVEL	3,93 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	950 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	139.765,74 m³
NÍVEL	48%
NÍVEL	0,86 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.362 m³
NÍVEL	79,53%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1200 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	35 m³
NÍVEL	43,75%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	20,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	80 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	87 m³
NÍVEL	87,00%

PRESSÕES

R. 133	40,87 mca
R. 229	25,38 mca
R. 255	25,58 mca
R. 258	26,86 mca
R. 332	27,15 mca
R. 402	9,64 mca
R. 902	27,02 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	0,90 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	33,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------