

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

30/12/2019 18:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	46.326,57 m³
NÍVEL	56%
NÍVEL	2,62 m
Bomba 01 (250 CV)	1700 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1700 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	130.014,64 m³
NÍVEL	44%
NÍVEL	0,80 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	4.938 m³
NÍVEL	68,39%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	222,23 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1700 rpm
CMB 02 (200 CV)	1700 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	9,09%
VAZÃO (Água Bruta)	76,38 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	22 m³
NÍVEL	27,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1500 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	52 m³
NÍVEL	26,00%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	22 m³
NÍVEL	27,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	02 m³
NÍVEL	2,00%

PRESSÕES

R. 133	7,94 mca
R. 229	10,30 mca
R. 255	12,55 mca
R. 258	33,62 mca
R. 332	11,86 mca
R. 402	3,77 mca
R. 902	3,01 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	278,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	311,00 l/s
-------	------------