

**CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES**

13/01/2020 18:00 HORAS

**LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)**

VOLUME	59.234,35 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	3,35 m
Bomba 01 (250 CV)	1700 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1350 rpm

**LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)**

VOLUME	227.525,63 m³
NÍVEL	78%
NÍVEL	1,40 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

**ETA MORRETES - (7220 m³)**

VOLUME	5.870 m³
NÍVEL	81,30%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	200,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	120,00 l/s

**BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR**

CMB 01 (200 CV)	1700 rpm
CMB 02 (200 CV)	1700 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

**BAIRRO MORRETES**

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1500 rpm

**ETA AREAL - (550 m³)**

VOLUME	400 m³
NÍVEL	72,73%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

**ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)**

VOLUME	34 m³
NÍVEL	42,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

**ETA ILHOTA - (200 m³)**

VOLUME	03 m³
NÍVEL	1,50%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

**ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)**

VOLUME	28 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

**RESERV. MIRANTE - (100 m³)**

VOLUME	83 m³
NÍVEL	83,00%

**PRESSÕES**

R. 133	25,97 mca
R. 229	7,65 mca
R. 255	9,51 mca
R. 258	32,73 mca
R. 332	8,14 mca
R. 402	8,46 mca
R. 902	14,12 mca

**MANOBRAS**

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Fechada

**ETE MORRETES**
**TANQUE DE EQUALIZAÇÃO**

NÍVEL	1,60 m
-------	--------

**VAZÃO DE ENTRADA**

VAZÃO	194,00 l/s
-------	------------

**VAZÃO DO FLOCULADOR**

VAZÃO	220,00 l/s
-------	------------

**Observação:** Município: ITAPEMA. Bairro: Meia Praia e Jardim Praia Mar. A Companhia Águas de Itapema informa, que os sistemas de abastecimento de água dos bairros mencionados estão prejudicados, devido ao rompimento da rede de 250mm na Av. Marginal Oeste, próximo aos bombeiros. As equipes da Concessionária já estão trabalhando para normalizar o abastecimento de água, o que deve ocorrer de forma gradual até as 20:00h do dia 13/01.