

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

14/12/2019 21:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	61.179,36 m³
NÍVEL	75%
NÍVEL	3,46 m
Bomba 01 (250 CV)	1300 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	186.896,05 m³
NÍVEL	64%
NÍVEL	1,15 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	3.515 m³
NÍVEL	48,68%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	153,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1300 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	400 m³
NÍVEL	72,73%
VAZÃO (Água Bruta)	62,50 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	65 m³
NÍVEL	81,25%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	25 m³
NÍVEL	31,25%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	88 m³
NÍVEL	88,00%

PRESSÕES

R. 133	35,09 mca
R. 229	Falha telemetria
R. 255	19,74 mca
R. 258	20,88 mca
R. 332	18,72 mca
R. 402	9,54 mca
R. 902	14,61 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,70 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	96,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	110,00 l/s
-------	------------