

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

21/05/2020 21:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	74.087,15 m³
NÍVEL	90%
NÍVEL	4,19 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	243.777,46 m³
NÍVEL	83%
NÍVEL	1,50 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	2.944 m³
NÍVEL	36,80%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1350 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	100 m³
NÍVEL	18,18%
VAZÃO (Água Bruta)	62,50 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
CMB 01 (75 CV)	Desligada

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	03 m³
NÍVEL	1,50%
VAZÃO (Água Bruta)	2,88 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	05 m³
NÍVEL	6,25%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	91 m³
NÍVEL	90,53%

PRESSÕES

R. 133	31,95 mca
R. 229	15,00 mca
R. 255	15,20 mca
R. 258	16,17 mca
R. 332	15,00 mca
R. 402	10,03 mca
R. 902	8,33 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,70 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	91,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

	100,00 l/s
--	------------