

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

12/12/2019 21:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	58.703,90 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	3,32 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	204.773,07 m³
NÍVEL	70%
NÍVEL	1,26 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.944 m³
NÍVEL	40,78%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1300 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1100 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	400 m³
NÍVEL	72,73%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	58 m³
NÍVEL	72,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	05 m³
NÍVEL	2,50%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	22 m³
NÍVEL	27,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	91 m³
NÍVEL	91,00%

PRESSÕES

R. 133	36,85 mca
R. 229	Falha telemetria
R. 255	23,62 mca
R. 258	28,91 mca
R. 332	19,11 mca
R. 402	11,49 mca
R. 902	15,00 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,90 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	183,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	130,00 l/s
-------	------------