RELATÓRIO DIÁRIO

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

28/06/2020 09:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	**73.203,05 m³**
NÍVEL	**89%**
NÍVEL	**4,14 m**
Bomba 01 (250 CV)	**0 rpm**
Bomba 02 (250 CV)	**900 rpm**
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	**380.952,38 m³**
NÍVEL	**76%**
NÍVEL	**1,60 m**
COMPORTA de ENTRADA	**Aberta**
COMPORTA de SAÍDA	**Aberta**
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	**6.646 m³**
NÍVEL	**83,08%**
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	**0,00 l/s**
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	**90,00 l/s**
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	**0,00 l/s**
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	**90,00 l/s**
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	**0 rpm**
CMB 02 (200 CV)	**0 rpm**
CMB 03 (150 CV)	**925 rpm**
CMB 04 (200 CV)	**0 rpm**
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	**1350 rpm**
CMB 06 (30 CV)	**0 rpm**
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	**525 m³**
NÍVEL	**95,45%**
VAZÃO (Água Bruta)	**20,83 l/s**
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	**46 m³**
NÍVEL	**57,50%**
VAZÃO (Água Bruta)	**32,90 l/s**
CMB 01 (75 CV)	**1700 rpm**
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	**98 m³**
NÍVEL	**49,00%**
VAZÃO (Água Bruta)	**2,88 l/s**
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	**Desligada**
NÍVEL	**#VALOR!**
VAZÃO (Água Bruta)	**Desligada**
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	**146,61 l/s**
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	**82 m³**
NÍVEL	**82,00%**
PRESSÕES	
R. 133	**45,30 mca**
R. 229	**23,00 mca**
R. 255	**22,60 mca**
R. 258	**22,40 mca**
R. 332	**23,60 mca**
R. 402	**13,00 mca**
R. 902	**34,60 mca**
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	**Fechada**
AREAL - MORRETES	**Aberta**
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	**1,00 m**
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	**26,00 l/s**
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	**80,00 l/s**