

**CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES**

25/12/2019 09:00 HORAS

**LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)**

VOLUME	69.489,85 m³
NÍVEL	85%
NÍVEL	3,93 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1500 rpm

**LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)**

VOLUME	195.021,97 m³
NÍVEL	67%
NÍVEL	1,20 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

**ETA MORRETES - (7220 m³)**

VOLUME	6.362 m³
NÍVEL	88,12%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

**BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR**

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1300 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

**BAIRRO MORRETES**

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm

**ETA AREAL - (550 m³)**

VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	48,61 l/s

**ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)**

VOLUME	72 m³
NÍVEL	90,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

**ETA ILHOTA - (200 m³)**

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

**ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)**

VOLUME	67 m³
NÍVEL	83,75%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

**RESERV. MIRANTE - (100 m³)**

VOLUME	90 m³
NÍVEL	90,00%

**PRESSÕES**

R. 133	38,30 mca
R. 229	23,50 mca
R. 255	24,20 mca
R. 258	26,10 mca
R. 332	24,40 mca
R. 402	13,00 mca
R. 902	25,70 mca

**MANOBRAS**

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

**ETE MORRETES**
**TANQUE DE EQUALIZAÇÃO**

NÍVEL	1,00 m
-------	--------

**VAZÃO DE ENTRADA**

VAZÃO	61,00 l/s
-------	-----------

**VAZÃO DO FLOCULADOR**

VAZÃO	130,00 l/s
-------	------------