

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

19/12/2019 21:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	75.148,06 m³
NÍVEL	92%
NÍVEL	4,25 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)	
VOLUME	225.900,44 m³
NÍVEL	77%
NÍVEL	1,39 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	4.368 m³
NÍVEL	60,50%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	1201 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1308 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1705 rpm
CMB 06 (30 CV)	1300 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	350 m³
NÍVEL	63,64%
VAZÃO (Água Bruta)	83,33 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	20 m³
NÍVEL	25,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	122 m³
NÍVEL	61,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	30 m³
NÍVEL	37,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	89 m³
NÍVEL	89,00%
PRESSÕES	
R. 133	35,58 mca
R. 229	24,21 mca
R. 255	25,29 mca
R. 258	30,28 mca
R. 332	25,38 mca
R. 402	11,70 mca
R. 902	16,17 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,30 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	103,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	194,00 l/s