

**CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES**

01/12/2019 21:00 HORAS

**LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)**

VOLUME	61.533,00 m³
NÍVEL	75%
NÍVEL	3,48 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1600 rpm

**LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)**

VOLUME	235.651,54 m³
NÍVEL	81%
NÍVEL	1,45 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

**ETA MORRETES - (7220 m³)**

VOLUME	5.364 m³
NÍVEL	74,29%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	208,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

**BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR**

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

**BAIRRO MORRETES**

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	900 rpm

**ETA AREAL - (550 m³)**

VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	48,61 l/s

**ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)**

VOLUME	65 m³
NÍVEL	81,25%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

**ETA ILHOTA - (200 m³)**

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

**ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)**

VOLUME	20 m³
NÍVEL	25,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

**RESERV. MIRANTE - (100 m³)**

VOLUME	93 m³
NÍVEL	93,00%

**PRESSÕES**

R. 133	41,06 mca
R. 229	11,96 mca
R. 255	11,86 mca
R. 258	13,82 mca
R. 332	11,86 mca
R. 402	14,79 mca
R. 902	20,00 mca

**MANOBRAS**

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

**ETE MORRETES**
**TANQUE DE EQUALIZAÇÃO**

NÍVEL	1,70 m
-------	--------

**VAZÃO DE ENTRADA**

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------

**VAZÃO DO FLOCULADOR**

VAZÃO	100,00 l/s
-------	------------