

**CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES**

11/02/2020 09:00 HORAS

**LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VOLUME            | 83.812,19 m³ |
| NÍVEL             | 102%         |
| NÍVEL             | 4,74 m       |
| Bomba 01 (250 CV) | 950 rpm      |
| Bomba 02 (250 CV) | 950 rpm      |

**LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| VOLUME              | 336.412,89 m³ |
| NÍVEL               | 115%          |
| NÍVEL               | 2,07 m        |
| COMPORTA de ENTRADA | Aberta        |
| COMPORTA de SAÍDA   | Aberta        |

OBS: Dados DIÁRIOS

**ETA MORRETES - (8.000 m³)**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| VOLUME                   | 6.504 m³   |
| NÍVEL                    | 81,30%     |
| VAZÃO ETA 1 (Água Bruta) | 0,00 l/s   |
| VAZÃO ETA 2 (Água Bruta) | 100,00 l/s |
| VAZÃO ETA 3 (Água Bruta) | 111,00 l/s |

**BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CMB 01 (200 CV) | 0 rpm    |
| CMB 02 (200 CV) | 0 rpm    |
| CMB 03 (150 CV) | 1500 rpm |
| CMB 04 (200 CV) | 0 rpm    |

**BAIRRO MORRETES**

|                |          |
|----------------|----------|
| CMB 05 (30 CV) | 1700 rpm |
| CMB 06 (30 CV) | 1700 rpm |

**ETA AREAL - (550 m³)**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VOLUME             | 350 m³    |
| NÍVEL              | 63,64%    |
| VAZÃO (Água Bruta) | 90,27 l/s |

**ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VOLUME             | 70 m³     |
| NÍVEL              | 87,50%    |
| VAZÃO (Água Bruta) | 40,60 l/s |
| CMB 01 (75 CV)     | 1770 rpm  |

**ETA ILHOTA - (200 m³)**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VOLUME             | 75 m³    |
| NÍVEL              | 37,50%   |
| VAZÃO (Água Bruta) | 5,79 l/s |

**ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VOLUME             | 56 m³    |
| NÍVEL              | 70,00%   |
| VAZÃO (Água Bruta) | 8,00 l/s |

**RESERV. MIRANTE - (100 m³)**

|        |                  |
|--------|------------------|
| VOLUME | Falha telemetria |
| NÍVEL  | #VALOR!          |

**PRESSÕES**

|        |                  |
|--------|------------------|
| R. 133 | Falha telemetria |
| R. 229 | Falha telemetria |
| R. 255 | Falha telemetria |
| R. 258 | Falha telemetria |
| R. 332 | Falha telemetria |
| R. 402 | 12,00 mca        |
| R. 902 | 21,00 mca        |

**MANOBRAS**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| AREAL - MEIA PRAIA | Fechada |
| AREAL - MORRETES   | Fechada |

**ETE MORRETES**
**TANQUE DE EQUALIZAÇÃO**

|       |        |
|-------|--------|
| NÍVEL | 1,10 m |
|-------|--------|

**VAZÃO DE ENTRADA**

|       |            |
|-------|------------|
| VAZÃO | 156,00 l/s |
|-------|------------|

**VAZÃO DO FLOCULADOR**

|       |            |
|-------|------------|
| VAZÃO | 170,00 l/s |
|-------|------------|