

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

07/02/2020 21:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	83.104,91 m³
NÍVEL	101%
NÍVEL	4,70 m
Bomba 01 (250 CV)	900 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	341.288,44 m³
NÍVEL	117%
NÍVEL	2,10 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.504 m³
NÍVEL	81,30%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1200 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1300 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1500 rpm
CMB 06 (30 CV)	1500 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	300 m³
NÍVEL	54,55%
VAZÃO (Água Bruta)	83,33 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	58 m³
NÍVEL	72,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	24 m³
NÍVEL	12,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	15 m³
NÍVEL	18,75%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	64 m³
NÍVEL	64,00%

PRESSÕES

R. 133	33,81 mca
R. 229	19,70 mca
R. 255	19,70 mca
R. 258	27,64 mca
R. 332	22,25 mca
R. 402	10,10 mca
R. 902	14,02 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	355,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	300,00 l/s
-------	------------