

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

27/12/2019 21:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	64.892,56 m³
NÍVEL	79%
NÍVEL	3,67 m
Bomba 01 (250 CV)	1550 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1700 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	162.518,31 m³
NÍVEL	56%
NÍVEL	1,00 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	4.082 m³
NÍVEL	56,54%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	97,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1700 rpm
CMB 02 (200 CV)	1700 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	125 m³
NÍVEL	22,73%
VAZÃO (Água Bruta)	76,38 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	25 m³
NÍVEL	31,25%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	05 m³
NÍVEL	5,00%

PRESSÕES

R. 133	20,39 mca
R. 229	10,68 mca
R. 255	13,23 mca
R. 258	27,54 mca
R. 332	11,86 mca
R. 402	5,77 mca
R. 902	5,10 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	3,20 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	280,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	248,00 l/s
-------	------------