

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

18/01/2020 21:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	75.678,52 m³
NÍVEL	92%
NÍVEL	4,28 m
Bomba 01 (250 CV)	1600 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	195.021,97 m³
NÍVEL	67%
NÍVEL	1,20 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	83,08%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	97,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1500 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	28 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	38 m³
NÍVEL	19,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	25 m³
NÍVEL	31,25%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	84 m³
NÍVEL	84,00%

PRESSÕES

R. 133	27,15 mca
R. 229	14,41 mca
R. 255	17,84 mca
R. 258	29,60 mca
R. 332	17,94 mca
R. 402	12,52 mca
R. 902	10,88 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	270,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	200,00 l/s
-------	------------