

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

27/12/2019 09:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	65.069,38 m³
NÍVEL	79%
NÍVEL	3,68 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1500 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	182.020,50 m³
NÍVEL	62%
NÍVEL	1,12 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.220 m³
NÍVEL	86,15%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	83,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1300 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	475 m³
NÍVEL	86,36%
VAZÃO (Água Bruta)	83,33 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	42 m³
NÍVEL	52,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	67 m³
NÍVEL	83,75%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	30 m³
NÍVEL	30,00%

PRESSÕES

R. 133	26,50 mca
R. 229	17,40 mca
R. 255	18,60 mca
R. 258	28,30 mca
R. 332	18,70 mca
R. 402	6,00 mca
R. 902	13,10 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,10 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	192,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	175,00 l/s
-------	------------