RELATÓRIO DIÁRIO

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

10/01/2020 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	**60.118,45 m³**
NÍVEL	**73%**
NÍVEL	**3,40 m**
Bomba 01 (250 CV)	**1650 rpm**
Bomba 02 (250 CV)	**900 rpm**
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)	
VOLUME	**89.385,07 m³**
NÍVEL	**31%**
NÍVEL	**0,55 m**
COMPORTA de ENTRADA	**Aberta**
COMPORTA de SAÍDA	**Aberta**
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	**4.652 m³**
NÍVEL	**64,43%**
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	**97,00 l/s**
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	**100,00 l/s**
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	**120,00 l/s**
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	**1300 rpm**
CMB 02 (200 CV)	**0 rpm**
CMB 03 (150 CV)	**1500 rpm**
CMB 04 (200 CV)	**0 rpm**
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	**1700 rpm**
CMB 06 (30 CV)	**1700 rpm**
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	**525 m³**
NÍVEL	**95,45%**
VAZÃO (Água Bruta)	**83,33 l/s**
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	**70 m³**
NÍVEL	**87,50%**
VAZÃO (Água Bruta)	**40,60 l/s**
CMB 01 (75 CV)	**1770 rpm**
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	**48 m³**
NÍVEL	**24,00%**
VAZÃO (Água Bruta)	**4,99 l/s**
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	**39 m³**
NÍVEL	**48,75%**
VAZÃO (Água Bruta)	**8,00 l/s**
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	**61 m³**
NÍVEL	**61,00%**
PRESSÕES	
R. 133	**25,70 mca**
R. 229	**14,40 mca**
R. 255	**15,80 mca**
R. 258	**26,60 mca**
R. 332	**16,30 mca**
R. 402	**5,00 mca**
R. 902	**11,80 mca**
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	**Fechada**
AREAL - MORRETES	**Fechada**
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	**1,40 m**
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	**247,00 l/s**
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	**180,00 l/s**