Conasa AGUAS DE ITAPEMA	RELATÓRIO DIÁRIO
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 24/01/2020 12:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	**71.965,32 m³**
NÍVEL	**88%**
NÍVEL	**4,07 m**
Bomba 01 (250 CV)	**1700 rpm**
Bomba 02 (250 CV)	**1250 rpm**
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)	
VOLUME	**141.390,93 m³**
NÍVEL	**48%**
NÍVEL	**0,87 m**
COMPORTA de ENTRADA	**Aberta**
COMPORTA de SAÍDA	**Aberta**
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	**6.078 m³**
NÍVEL	**86,00%**
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	**111,00 l/s**
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	**100,00 l/s**
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	**111,00 l/s**
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	**1500 rpm**
CMB 02 (200 CV)	**0 rpm**
CMB 03 (150 CV)	**1500 rpm**
CMB 04 (200 CV)	**0 rpm**
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	**1700 rpm**
CMB 06 (30 CV)	**1700 rpm**
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	**400 m³**
NÍVEL	**72,73%**
VAZÃO (Água Bruta)	**76,38 l/s**
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	**50 m³**
NÍVEL	**62,50%**
VAZÃO (Água Bruta)	**40,60 l/s**
CMB 01 (75 CV)	**1700 rpm**
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	**45 m³**
NÍVEL	**22,50%**
VAZÃO (Água Bruta)	**5,79 l/s**
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	**20 m³**
NÍVEL	**25,00%**
VAZÃO (Água Bruta)	**8,00 l/s**
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	**80 m³**
NÍVEL	**80,00%**
PRESSÕES	
R. 133	**29,31 mca**
R. 229	**19,01 mca**
R. 255	**18,92 mca**
R. 258	**31,56 mca**
R. 332	**21,76 mca**
R. 402	**6,52 mca**
R. 902	**11,11 mca**
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	**Fechada**
AREAL - MORRETES	**Fechada**
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	**1,80 m**
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	**199,00 l/s**
VAZÃO DO FLOCULADOR	
	230,00 l/s