

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

21/05/2020 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	74.617,60 m ³
NÍVEL	91%
NÍVEL	4,22 m
Bomba 01 (250 CV)	1285 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	243.777,46 m ³
NÍVEL	83%
NÍVEL	1,50 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	5.364 m ³
NÍVEL	67,05%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	139,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1400 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	175 m ³
NÍVEL	31,82%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	42 m ³
NÍVEL	52,50%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1650,00 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	62 m ³
NÍVEL	31,00%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	30 m ³
NÍVEL	37,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	89 m ³
NÍVEL	89,00%

PRESSÕES

R. 133	35,10 mca
R. 229	20,20 mca
R. 255	19,90 mca
R. 258	23,00 mca
R. 332	20,20 mca
R. 402	8,00 mca
R. 902	13,20 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,20 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	100,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

	100,00 l/s
--	------------