

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

27/01/2020 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	66.660,75 m³
NÍVEL	81%
NÍVEL	3,77 m
Bomba 01 (250 CV)	1300 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1300 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	146.266,48 m³
NÍVEL	50%
NÍVEL	0,90 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.362 m³
NÍVEL	84,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1300 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	9,09%
VAZÃO (Água Bruta)	111,11 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	20 m³
NÍVEL	25,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1400 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	38 m³
NÍVEL	19,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	18 m³
NÍVEL	22,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	27 m³
NÍVEL	27,00%

PRESSÕES

R. 133	12,20 mca
R. 229	16,20 mca
R. 255	18,30 mca
R. 258	27,50 mca
R. 332	18,00 mca
R. 402	4,00 mca
R. 902	3,30 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,60 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	186,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

	220,00 l/s
--	------------