≋Conasa RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
21/04/2019 - 0	
LAGOA DE ACUMULAÇÃ	79.568,53 m ³
VOLUME NÍVEL	79.568,53 m ²
NÍVEL	4,50 m
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)	
VOLUME	91.845,05 m³
NÍVEL	44%
NÍVEL	0,80 m
COMPORTA de ENTRADA COMPORTA de SAÍDA	Fechada Fechada
OBS: Dados DI	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	5.454,00 m ³
NÍVEL	76,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME NÍVEL	175,00 m³ 32,00%
VAZÃO (Água Bruta)	67,30 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	50 m ³
NÍVEL	63,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
ETA ILHOTA -	(200 m³)
VOLUME	198 m³
NÍVEL	99,00%
VAZÃO (Água Bruta)	7,49 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³) VOLUME Desligada	
NÍVEL	Desligada #VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	92 m³
NÍVEL	84,00%
PRESSÕES	
R. 133	31,95 mca
R. 229	25,19 mca
R. 255 R. 258	25,78 mca 28,72 mca
R. 332	20,29 mca
R. 402	16,91 mca
R. 902	19,55 mca
ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES	
BAIRRO MEIA	PRAIA
CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV BAIRRO MOR	1700 rpm
CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1500 rpm
ROTAÇÃO DAS BOMBA	
CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORR	ETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,70 m
VAZÃO DE EN VAZÃO	
VAZAU	83,00 l/s