

**CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES**

29/03/2020 12:00 HORAS

**LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| VOLUME            | 80.452,63 m³ |
| NÍVEL             | 98%          |
| NÍVEL             | 4,55 m       |
| Bomba 01 (250 CV) | 1000 rpm     |
| Bomba 02 (250 CV) | 0 rpm        |

**LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| VOLUME              | 476.190,48 m³ |
| NÍVEL               | 95%           |
| NÍVEL               | 2,00 m        |
| COMPORTA de ENTRADA | Aberta        |
| COMPORTA de SAÍDA   | Aberta        |

OBS: Dados DIÁRIOS

**ETA MORRETES - (8.000 m³)**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| VOLUME                   | 5.508 m³   |
| NÍVEL                    | 68,85%     |
| VAZÃO ETA 1 (Água Bruta) | 100,00 l/s |
| VAZÃO ETA 2 (Água Bruta) | 0,00 l/s   |
| VAZÃO ETA 3 (Água Bruta) | 0,00 l/s   |
| VAZÃO TOTAL (Água Bruta) | 100,00 l/s |

**BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CMB 01 (200 CV) | 0 rpm    |
| CMB 02 (200 CV) | 0 rpm    |
| CMB 03 (150 CV) | 1050 rpm |
| CMB 04 (200 CV) | 0 rpm    |

**BAIRRO MORRETES**

|                |          |
|----------------|----------|
| CMB 05 (30 CV) | 1700 rpm |
| CMB 06 (30 CV) | 1200 rpm |

**ETA AREAL - (550 m³)**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VOLUME             | 525 m³    |
| NÍVEL              | 95,45%    |
| VAZÃO (Água Bruta) | 41,66 l/s |

**ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VOLUME             | 68 m³     |
| NÍVEL              | 85,00%    |
| VAZÃO (Água Bruta) | 43,30 l/s |
| CMB 01 (75 CV)     | 1770 rpm  |

**ETA ILHOTA - (200 m³)**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VOLUME             | 45 m³    |
| NÍVEL              | 22,50%   |
| VAZÃO (Água Bruta) | 4,24 l/s |

**ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VOLUME             | 50 m³    |
| NÍVEL              | 62,50%   |
| VAZÃO (Água Bruta) | 8,00 l/s |

**VAZÃO TOTAL - ETA's**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| VAZÃO (Água Bruta) | 197,20 l/s |
|--------------------|------------|

**RESERV. MIRANTE - (100 m³)**

|        |        |
|--------|--------|
| VOLUME | 70 m³  |
| NÍVEL  | 70,00% |

**PRESSÕES**

|        |           |
|--------|-----------|
| R. 133 | 39,01 mca |
| R. 229 | 18,53 mca |
| R. 255 | 17,94 mca |
| R. 258 | 19,41 mca |
| R. 332 | 18,72 mca |
| R. 402 | 8,96 mca  |
| R. 902 | 17,19 mca |

**MANOBRAS**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| AREAL - MEIA PRAIA | Fechada |
| AREAL - MORRETES   | Aberta  |

**ETE MORRETES**
**TANQUE DE EQUALIZAÇÃO**

|       |        |
|-------|--------|
| NÍVEL | 1,10 m |
|-------|--------|

**VAZÃO DE ENTRADA**

|       |            |
|-------|------------|
| VAZÃO | 112,00 l/s |
|-------|------------|

**VAZÃO DO FLOCULADOR**

|       |           |
|-------|-----------|
| VAZÃO | 90,00 l/s |
|-------|-----------|