RELATÓRIO DIÁRIO

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

02/02/2020 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	**67.544,84 m³**
NÍVEL	**82%**
NÍVEL	**3,82 m**
Bomba 01 (250 CV)	**950 rpm**
Bomba 02 (250 CV)	**950 rpm**
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)	
VOLUME	**121.888,73 m³**
NÍVEL	**42%**
NÍVEL	**0,75 m**
COMPORTA de ENTRADA	**Aberta**
COMPORTA de SAÍDA	**Aberta**
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	**6.646 m³**
NÍVEL	**83,08%**
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	**0,00 l/s**
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	**100,00 l/s**
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	**111,00 l/s**
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	**1100 rpm**
CMB 02 (200 CV)	**0 rpm**
CMB 03 (150 CV)	**1500 rpm**
CMB 04 (200 CV)	**0 rpm**
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	**1700 rpm**
CMB 06 (30 CV)	**1700 rpm**
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	**375 m³**
NÍVEL	**68,18%**
VAZÃO (Água Bruta)	**90,27 l/s**
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	**58 m³**
NÍVEL	**72,50%**
VAZÃO (Água Bruta)	**40,60 l/s**
CMB 01 (75 CV)	**1770 rpm**
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	**30 m³**
NÍVEL	**15,00%**
VAZÃO (Água Bruta)	**4,24 l/s**
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	**10 m³**
NÍVEL	**12,50%**
VAZÃO (Água Bruta)	**8,00 l/s**
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	**53 m³**
NÍVEL	**53,00%**
PRESSÕES	
R. 133	**30,19 mca**
R. 229	**20,98 mca**
R. 255	**22,25 mca**
R. 258	**29,21 mca**
R. 332	**23,03 mca**
R. 402	**9,11 mca**
R. 902	**9,59 mca**
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	**Aberta**
AREAL - MORRETES	**Fechada**
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	**1,30 m**
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	**149,00 l/s**
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	**170,00 l/s**