| Conasa ÁGUAS DE ITAPEMA | RELATÓRIO DIÁRIO | |
|---|---|---|
| **CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES** | | |
| 27/11/2019 12:00 HORAS | | |
| **LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)** | | |
| VOLUME | **68.428,94 m³** | |
| NÍVEL | **83%** | |
| NÍVEL | **3,87 m** | |
| Bomba 01 (250 CV) | **0 rpm** | |
| Bomba 02 (250 CV) | **1550 rpm** | |
| **LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)** | | |
| VOLUME | **211.273,80 m³** | |
| NÍVEL | **72%** | |
| NÍVEL | **1,30 m** | |
| COMPORTA de ENTRADA | **Aberta** | |
| COMPORTA de SAÍDA | **Fechada** | |
| OBS: Dados DIÁRIOS | | |
| **ETA MORRETES - (7220 m³)** | | |
| VOLUME | **6.930 m³** | |
| NÍVEL | **95,98%** | |
| VAZÃO ETA 1 (Água Bruta) | **208,00 l/s** | |
| VAZÃO ETA 2 (Água Bruta) | **0,00 l/s** | |
| **BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR** | | |
| CMB 01 (200 CV) | **0 rpm** | |
| CMB 02 (200 CV) | **0 rpm** | |
| CMB 03 (150 CV) | **1300 rpm** | |
| CMB 04 (200 CV) | **0 rpm** | |
| **BAIRRO MORRETES** | | |
| CMB 05 (30 CV) | **1700 rpm** | |
| CMB 06 (30 CV) | **1700 rpm** | |
| **ETA AREAL - (550 m³)** | | |
| VOLUME | **250 m³** | |
| NÍVEL | **45,45%** | |
| VAZÃO (Água Bruta) | **69,44 l/s** | |
| **ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)** | | |
| VOLUME | **66 m³** | |
| NÍVEL | **82,50%** | |
| VAZÃO (Água Bruta) | **0,00 l/s** | |
| CMB 01 (75 CV) | **0 rpm** | |
| **ETA ILHOTA - (200 m³)** | | |
| VOLUME | **130 m³** | |
| NÍVEL | **65,00%** | |
| VAZÃO (Água Bruta) | **5,79 l/s** | |
| **ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)** | | |
| VOLUME | **38 m³** | |
| NÍVEL | **47,50%** | |
| VAZÃO (Água Bruta) | **8,00 l/s** | |
| **RESERV. MIRANTE - (100 m³)** | | |
| VOLUME | **84 m³** | |
| NÍVEL | **84,00%** | |
| **PRESSÕES** | | |
| R. 133 | **36,48 mca** | |
| R. 229 | **18,33 mca** | |
| R. 255 | **17,25 mca** | |
| R. 258 | **21,86 mca** | |
| R. 332 | **14,61 mca** | |
| R. 402 | **11,38 mca** | |
| R. 902 | **16,76 mca** | |
| **MANOBRAS** | | |
| AREAL - MEIA PRAIA | **Fechada** | |
| AREAL - MORRETES | **Fechada** | |
| **ETE MORRETES** | | |
| **TANQUE DE EQUALIZAÇÃO** | | |
| NÍVEL | **1,20 m** | |
| **VAZÃO DE ENTRADA** | | |
| VAZÃO | **104,00 l/s** | |
| **VAZÃO DO FLOCULADOR** | | |
| VAZÃO | **80,00 l/s** | |